



ВИКОНАВЧИЙ КОМПЕТ УКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Обухівського району Київської області



пл. Т. Шевченка, 1, м. Українка, 08720, тел./факс 04572-217-08;
тел. 04572-215-35; 520-95-16 E-mail: rada@ukrainka.org
Web: <http://ukrainka.org/>, код ЄДРПОУ № 24884653

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 01-10
від «28» жовтня 2020 року

на проектування електромереж зовнішнього освітлення

Будівництво багатоквартирного житлового будинку по проспекту Дніпровський, 27
у м. Українка Обухівського району Київської області

(найменування об'єкта архітектури, який проектується (нове будівництво, реконструкція))

та приєднання його до централізованої системи зовнішнього освітлення міста (селища, села) **м. Українка Обухівського району Київської області**

1. Основні відомості

1.1 Назва замовника (забудовника) **ОК «ЖБК Дніпровський, 27»**

1.2 Юридична адреса замовника (забудовника) **м. Українка, пр. Дніпровський, 27**

1.3 Найменування юридичної особи або фізичної особи (власника) **громада м. Українка в особі Української міської ради**

1.4 Адреса власника **пл. Шевченка, 1, м. Українка Обухівського району Київської області**

1.5 Адреса об'єкта **пр. Дніпровський, 27, м. Українка Обухівського району Київської області**

1.6 Вид будівництва (нове, реконструкція) **нове**

1.7 Прогнозовані терміни:

проектування **2020 р.**

будівництво **2020-2022 рр.**

введення в експлуатацію **2022 р.**

1.8 Категорія надійності електропостачання (I, II, III) **III**

1.9 Величина розрахункової максимальної потужності в залежності від категорії **5,0кВт**

2. Проектом передбачити:

2.1 Вид електромережі зовнішнього освітлення (кабель, підземні, повітряні): **кабельні підземні**

2.2 Ліхтарі:

- кількість світлоточок (од.): **визначити проектом (відстань між опорами 30-35 м)**
- тип джерела світла **світлодіодні ліхтарі (енергозберігаючі прилади)**
- тип опор зовнішнього освітлення **металева (висотою до 12 м)**

2.3 Підключення:

- **місце присіднання (точка підключення) до існуючої мережі (місцезнаходження) (та зазначається та ситуаційному плані М1:1000)**
- пункти включення **шафа управління зовнішнім освітленням (зовнішній)**
- живлення пункту включення від існуючої мережі зовнішнього освітлення _____
- управління електромереж зовнішнього освітлення **автономне управління (тип терміналу узгодити з обслуговуючою організацією)**

Виконавчий комітет Української міської ради

ВИХ № 2346/0/3-20 від 29.10.2020



- вимоги до приладів диференційованого обліку енергії передбачити
 - вимоги до релейного захисту автоматики передбачити
- 2.4 Забезпечення під'їзду шириною 6 м спецтранспорту вантажопідйомністю 5 т до всіх об'єктів зовнішнього освітлення.
 3. Проект (на стадії робоча документація) системи зовнішнього освітлення об'єкта архітектури погоджується організацією, яка видала технічні умови.
 4. Технічні умови є складовою частиною вихідних даних на проектування і не дають права на виконання робіт без дозволу (виданому у встановленому порядку) і підключення об'єкта до існуючої мережі зовнішнього освітлення населеного пункту.
 5. Технічні умови чинні до завершення будівництва об'єкту.

З повагою,
Перший заступник міського голови


В.М. Бунь

АQUAMARIN
residential complex